

Verklaring decentrale WTW conform NEN-EN13141-8

Merk	inVENTer GmbH
Type	iV-Twin
Jaar introductie	2019
Maximaal debiet (m³/h)	58,2
Nominaal debiet (70%) (m³/h)	41,7
Gemiddeld rendement (%) NEN-EN13141-8	87,4
Total elektrisch gebruik Pe (W)	6
Type bypass (%)	0
Constant volumedebiet regeling	nee
Regeling passieve koeling	Geen
Koudeterugwinning	Geen

Rapport: wrg502 inVENTer iVSmart, REPORT EN 13141-8-180619-bu, TÜV SÜD Industrie Service GmbH